

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 314
об устранении выявленных нарушений

07.05.2018

г.Ярославль

При проведении внеплановой проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13», расположенное по адресу: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Большая Федоровская, д.91, ОГРН 1027600789248, ИНН 7605015887 по выполнению предписаний № 314 от 12.04.2017г и рассмотрении представленных документов акта № 396 от 07.05.2018

Установлено, что требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по предписанию № 314 от 12.04.2017г не выполнены

П.3.10.1. Не установлен тентовый навес на прогулочном участке средней группы.

П.3.15. Не представлен протокол исследования песка для игр детей при замене его весной 2017г на соответствие песка для игр детей гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

П.4.23.4.24. Реконструкция здания не запланирована, нарушения по поточности сырья и готовой продукции не исключены.

П.5.1.; П.5.4. Не проведены ремонтные работы по отделке потолков и стен (покраска, побелка, замена плиточного покрытия) в туалетных комнатах 1 и 2 ясельных, средней, старше-подготовительной групп, в пищеблоке, прачечной. туалете персонала.

П.5.5. Не заменено напольное покрытие в раздевальной, в зоне буфетной средней группы, пищеблоке, прачечной.

П.6.6. Часть комплектов стол-стул не подобраны по группе мебели в 1 ясельной – 45/22(см. стол/стул), в старше-подготовительной – 58/32 см при норме – 58/34.

П.6.9. Не выполнено. Учебные доски в игровых помещениях не обеспечены искусственным освещением.

П.6.12. Не выполнено. В спальнях комнатах дошкольных групп двухъярусные кровати используются.

П.6.16.1-3. Не выполнено. Умывальники для персонала в туалетных комнатах трех групп не установлены, в старше-подготовительной - душевой поддон не оборудован, не обеспечено соответствие количества умывальных раковин количеству детей в группах.

П.7.1. Не выполнено. В соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности от 27.04.2018г № 573/ф уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям правил - 200 люкс и составляет 175 люкс в раздевальной комнате группы № 4, 113 люкс на столе буфетной группы № 4, 141 люкс в раздевальной комнате группы № 3, 142 люкс на столе буфетной группы № 3.

П.9.4. Не выполнено. К унитазам, используемым как слив для обработки горшков не подведена через смеситель горячая вода.

П.13.1. Не выполнено. В пищеблоке не установлена вторая раковина для раздельного мытья рук при работе с сырьем и готовой продукцией.

П.13.2. Не выполнено. Реконструкция помещения пищеблока для устранения нарушений поточности не проведена.

П.13.9. Не выполнен воздушный разрыв от моек в буфетной группы № 2.

П.14.4. Не оборудовано складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов прибором для измерения влажности.

П.17.3. Не оборудованы для технических целей в туалетных комнатах краны-смесители с подводкой горячей и холодной воды.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

П.3.10.1. Установить тентовый навес на прогулочном участке средней группы.

П.3.15. Выполнить исследование песка для игр детей при замене его весной 2018г и представить протокол исследования на соответствие песка для игр детей гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

П.4.23.4.24. Запланировать реконструкцию пищеблока для исключения нарушения поточности сырья и готовой продукции.

П.5.1.;П.5.4. Провести ремонтные работы по отделке потолков и стен (покраска, побелка, замена плиточного покрытия) в туалетных комнатах 1 и 2 ясельных, средней, старше-подготовительной групп, в пищеблоке, прачечной. туалете персонала.

П.5.5. Заменить напольное покрытие в раздевальной, в зоне буфетной средней группы, пищеблоке, прачечной.

П.6.6. Подобрать комплекты стол-стул по группе мебели в 1 ясельной, в старше-подготовительной группе

П.6.9. Учебные доски в игровых помещениях обеспечить искусственным освещением.

П.6.12. Не использовать в спальнях комнат дошкольных групп двухъярусные кровати.

П.6.16.1-3. Установить: умывальники для персонала в туалетных комнатах трех групп, в старше-подготовительной - душевой поддон, обеспечить соответствие количества умывальных раковин количеству детей в группах.

П.7.1. Довести уровни искусственной освещенности до нормативных в соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности от 27.04.2018г № 573/ф.

П.9.4. К унитазам, используемым как слив для обработки горшков подвести через смеситель горячую воду.

П.13.1. В пищеблоке установить вторую раковину для раздельного мытья рук при работе с сырьем и готовой продукцией.

П.13.2. Запланировать реконструкцию помещения пищеблока для устранения нарушений поточности.

П.13.9. Оборудовать воздушный разрыв от моек в буфетной группы № 2.

П.14.4. Оборудовать складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов прибором для измерения влажности.

П.17.3. Оборудовать для технических целей в туалетных комнатах краны-смесители с подводкой горячей и холодной воды.


Срок исполнения 07.05.2019 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», расположенное по адресу: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Большая Федоровская, д.91, ОГРН 1027600789248, ИНН 7605015887

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «05» ноября 2019 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения



Смирнова Н.А.

Заместитель руководителя
М.П.


Б.А. Малицкий

Копию настоящего предписания получила законный представитель юрлица:

«17» мая 2019г.



Лазарева П.В.
ф.и.о