



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

« 20 » ноября 2019 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 401

В период с «08» ноября 2019 года по «20» ноября 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Фёдоровская, д.91
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева А.Н. от «01» ноября 2019 года № 401

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» (МДОУ «Детский сад № 13»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «08» ноября 2019 года по 10 час. 00 мин. «20» ноября 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор МДОУ «Детский сад №13» Перишина Н.Г. (копия распоряжения направлена 01.11.2019 года по электронной почте yardou013@yandex.ru)

(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Макарьина Алёна Вениаминовна

При проведении проверки присутствовали: директор МДОУ «Детский сад №13» Перишина Наталья Геннадьевна, завхоз Гольцова Марина Валентиновна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада 2-этажное, сдано в эксплуатацию в 1939 году. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Общая площадь 648,8 кв.м. В здании данного учреждения капитальный ремонт не проводился. Здание V степени огнестойкости. Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод – 5 пожарных кранов. Отопление здания – центральное водяное, освещение – естественное и электрическое. Имеется чердачное помещение (чердачные перекрытия-деревянные). В здании предусмотрены 2-е деревянные лестницы. Здание и помещение оборудованы системами АУПС и СОУЭ, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Сертификаты продукции на напольное покрытие (линолеум) в групповых ячейках отсутствуют. На территории детского сада находится хоз.блок (литер Г1). На момент проверки в МДОУ «Детский сад №13» функционирует 4 группы (количество детей в группах 73 ребенка, по муниципальному заданию 114) (справка №02/03/97 от 10.11.2019 г.).

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.2; Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п. 43; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНИП 21-01-97*) п. 6.22; СП 52.13130.2011 п. 7.104, п. 7.105	МДОУ «Детский сад № 13»
2.	Прибор приемно-контрольный и прибор управления, установленные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение тамбура № 24 по Тех.паспорту), не защищены от несанкционированного доступа.	п.36 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ); п.13.14.5 СП 5.13130.2009	МДОУ «Детский сад № 13»
3.	Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие) (позиция №28, коридор, II этаж), выполнен не через противопожарный люк 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 8.4* СНИП 21-01-97*, п. 7.7 СП 4.13130.2013, п. 2.8 СНИП II-2-80, п. 2.10 СНИП 2.01.02-85* .	МДОУ «Детский сад № 13»
4.	Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие) (позиция №19, лестничная клетка ведущая на чердак), выполнен не через противопожарный люк (дверь) 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 8.4* СНИП 21-01-97*, п. 7.7 СП 4.13130.2013, п. 2.8 СНИП II-2-80, п. 2.10 СНИП 2.01.02-85* .	МДОУ «Детский сад № 13»
5.	Помещения здания не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожаров класса Е. Фактически в наличии имеются переносные углекислотные огнетушители ОУ-2 с рангом тушения модельного очага 21В (требуются не менее 55В). Расчет необходимого количества огнетушителей не откорректирован.	Приложение 1 ППР в РФ п. 5.21 табл.7 ГОСТ Р 51057-2001	МДОУ «Детский сад № 13»
6.	На дверях складского помещения (помещение кладовой № 30 , I этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»

	соответствии с материалами, складуемыми в помещениях.		
7.	На дверях складского помещения (помещение кладовой-кастелянской № 27 , II этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складуемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
8.	На дверях складского помещения (помещение кладовой-костюмерной № 12 , II этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складуемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
9.	На дверях складского помещения (помещение для хранения продуктов № 22 , I этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складуемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
10.	В складском помещении (помещение-костюмерная №12 по Тех.паспорту, II этаж) хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильника.	п.343 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
11.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации: марш и площадка лестниц вторых эвакуационных	п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного	МДОУ «Детский сад № 13»

	выходов из 3-й и 4-й групп (позиции №9 и №28 по тех. паспорту) со 2-го этажа здания - деревянные с пределом огнестойкости менее R45, не доведены до требуемого предела огнестойкости.	режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 5.18*, 5.19 СНиП 21-01-97*	
12.	Не обеспечена исправность сети внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок её работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Отсутствуют сведения об обеспечении внутренним противопожарным водопроводом нормативного расхода воды для тушения пожара в здании.	п. 55 ППР в РФ.	МДОУ «Детский сад № 13»
13.	Здание хоз.блока (литер Г1) не оснащено системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 ППР в РФ, п. 5.1 таб. 2 п. 20 НПБ 104-03, гл. 7 таб. 2 п. 17 СП 3.13130.2009.	МДОУ «Детский сад № 13»
14.	На дверях складского помещения (помещения хоз.блока для складирования материалов, литер Г1) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
15.	На дверях производственного помещения (помещение мастерской здание хоз.блока Литер Г1) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 13»
16.	Допускается курение и размещение мест, специально отведенных для курения табака на территории учреждения (МДОУ «Детский сад	п.14 ППР в РФ ст.12 п.1 п.п.1 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ	МДОУ «Детский сад № 13»

	№ 13») (Приказ б/н от 10.01.2019 г. за подписью руководителя организации)		
17.	Допущена эксплуатация двухэтажного здания V степени огнестойкости, которая противоречит разрешенному назначению (использованию) – выше одного этажа. По факту здание «Детского сада № 13» 2-х этажное, используется как детское дошкольное учреждение общего типа (Ф1.1) с общим количеством детей-73, по муниципальному заданию-114. (справка о численности детей и сотрудников в МДОУ «Детский сад №13» № 02/03/97 от 10.11.2019 г.)	табл. 6.12, п.6.7.10 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1); табл.6, п.4.1 СНИП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования (дата введения 1972-01-01)	МДОУ «Детский сад № 13»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) **правовых** актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Макарьин
(подпись проверяющего)

af
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1.Копия Технического паспорта; 2. Договор №ТО-51/19/1 от 25.07.19 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации; 3. Договор №600241-ЦТО от 05.07.19 г. на бесперебойную передачу сигнала системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения; 4. Свидетельства обучения по программе пожарно-технического минимума; 5. Инструкция о мерах пожарной безопасности; 6. Приказ о режиме курения в школе; 7. Копия Проверочного листа; 8. Справка о численности детей и работников; 9. Приказ о назначении лиц ответственных за ПБ, и др.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Макарьина А.В.

«20» ноября 2019 г



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гонимович Марина Владимировна, заведующая (по доверенности № 02-11/19 от 20 ноября 2019 г.)

«20» ноября 2019 г. af
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)