

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 579**  
**о назначении административного наказания**

« 20 » ноября 2019 г.

г. Ярославль

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Макарьина Алёна Вениаминовна (отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю по адресу: г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12), руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.5, 29.6, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол(ы) об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 579 от «20» ноября 2019г., и материалы на должностное лицо (гражданин(ка)): Гольцову Марину Валентиновну 15.09.1974 года рождения, уроженку города Ярославля, проживающую: г. Ярославль, ул. Бабича, д.9, к.4, кв.22, паспорт серия 7819 № 383544 выдан УМВД России по Ярославской области. 14.10.2019, работающую в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13» (далее по тексту МДОУ «Детский сад № 13») в должности завхоза (Приказ № 01/10-01 от 01.06.2011г.; Приказ № 01/98 от 01.12.2011г.).

Из имеющихся материалов установлено, что Гольцова Марина Валентиновна ранее к административной ответственности не привлекалась. Извещенная надлежащим образом Гольцова М.В. (уведомление №3702-2-4 от 19.11.2019г.) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю 20.11.2019 года к 10 час. 00 мин. явилась для рассмотрения административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 08.11.2019 года по 20.11.2019 года в отношении МДОУ «Детский сад № 13», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.91, на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от 01.11.2019 года №401 проведена проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), СНиП 21-01-97\*, НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, Приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645, СП 3.13130.2009, НПБ 104-03, СП 4.13130.2013, СНиП II-Л.3-71, СНиП II-2-80, а именно:

В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст. 1, ст.2 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ); Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п. 43; п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*); п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13130.2011
Прибор приемно-контрольный и прибор управления, установленные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение тамбура № 24 по Тех.паспорту), не защищены от несанкционированного доступа.	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ); п.13.14.5 СП 5.13130.2009
Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие) (позиция №28, коридор, II этаж), выполнен не через противопожарный люк 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 8.4* СНиП 21-01-97*, п. 7.7 СП 4.13130.2013, п. 2.8 СНиП II-2-80, п. 2.10 СНиП 2.01.02-85*
Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие) (позиция №19, лестничная клетка ведущая на чердак),	п. 8.4* СНиП 21-01-97*, п. 7.7 СП 4.13130.2013,

выполнен не через противопожарный люк (дверь) 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 2.8 СНиП П-2-80, п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* .
Помещения здания не обеспечены огнетушителями по нормам для тушения пожаров класса Е. Фактически в наличии имеются переносные углекислотные огнетушители ОУ-2 с рангом тушения модельного очага 21В (требуются не менее 55В). Расчет необходимого количества огнетушителей не откорректирован.	Приложение 1 ППР в РФ п. 5.21 табл.7 ГОСТ Р 51057-2001
На дверях складского помещения (помещение кладовой № 30 , I этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
На дверях складского помещения (помещение кладовой-кастелянской № 27 , II этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
На дверях складского помещения (помещение кладовой-костюмерной № 12 , II этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
На дверях складского помещения (помещение для хранения продуктов № 22 , I этаж, по техническому паспорту) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
В складском помещении (помещение-костюмерная №12 по Тех.паспорту, II этаж) хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильника.	п.343 ППР в РФ
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при	п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального закона

пожаре на путях эвакуации: марш и площадка лестниц вторых эвакуационных выходов из 3-й и 4-й групп (позиции №9 и №28 по тех. паспорту) со 2-го этажа здания - деревянные с пределом огнестойкости менее R45, не доведены до требуемого предела огнестойкости.	РФ №123-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 5.18*, 5.19 СНиП 21-01-97*
Не обеспечена исправность сети внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок её работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Отсутствуют сведения об обеспечении внутренним противопожарным водопроводом нормативного расхода воды для тушения пожара в здании.	п. 55 ППР в РФ.
Здание хоз.блока (литер Г1) не оснащено системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 ППР в РФ, п. 5.1 таб. 2 п. 20 НПБ 104-03, гл. 7 таб. 2 п. 17 СП 3.13130.2009.
На дверях складского помещения (помещения хоз.блока для складирования материалов, литер Г1) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складированными в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
На дверях производственного помещения (помещение мастерской здание хоз.блока Литер Г1) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения в соответствии с материалами, складированными в помещениях.	ст.1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.20 ППР в РФ
Допускается курение и размещение мест, специально отведенных для курения табака на территории учреждения (МДОУ «Детский сад № 13») (Приказ б/н от 10.01.2019 г. за подписью руководителя организации)	п.14 ППР в РФ ст.12 п.1 п.п.1 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
Допущена эксплуатация двухэтажного здания V степени огнестойкости, которая противоречит разрешенному назначению (использованию) – выше одного этажа. По факту здание «Детского сада № 13» 2-х этажное, используется как детское дошкольное учреждение общего типа (Ф1.1) с общим количеством детей-73, по муниципальному заданию-114. (справка о численности детей и сотрудников в МДОУ «Детский сад №13» № 02/03/97 от 10.11.2019 г.)	табл. 6.12, п.6.7.10 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1); табл.6, п.4.1СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования (дата введения 1972-01-01)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность (приказ №б/н от 20.02.2019 г.) Гольцова М.В. в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ подлежит административной ответственности в случае совершения ею административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом, в период с 08.11.2019 года по 20.11.2019 года Гольцова М.В. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.ч. 1, 3, 5 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание имущественное и финансовое положение лица, смягчающие (не выявлено) и отягчающие (не выявлено) вину обстоятельства.

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Гольцову Марину Валентиновну, заведующего хозяйством МДОУ «Детский сад № 13» виновным(ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему(ей) административное наказание по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 6000 рублей (шесть тысяч рублей).

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии в порядке статей 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить, что постановление вступает в законную силу после истечения срока обжалования.

4. Административный штраф должен вноситься правонарушителем в 60-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты: УФК по Ярославской области (для УГПН) КПП 760401001 ИНН 7604071046 ГУ МЧС Ярославской области Код ОКТМО 78701000 Номер счета получателя платежа 40101810700000010010 в Отделение Ярославль БИК 047888001 КБК 17711627000016000140 УИН 0 Штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Согласно ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата суммы штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление предъявлено к исполнению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Срок предъявления к исполнению 2 года.

7. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались.

М.П.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Макарьина А.В.  
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
дата, подпись законного представителя

Гольцова М.В.  
ФИО

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

исполнено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.