

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 325
об устранении выявленных нарушений

«25» апреля 2019г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», ИНН 7605015887, ОГРН 1027600789248

на основании акта проверки № 415 от 25.04.2019г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты потолка и стен (местами следы протечек, отслоение штукатурного слоя на потолке и отслоение покрасочного слоя на стенах) в туалетной группы № 2, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 и п.5.4.
2. Отмечаются дефекты потолка в помещениях прачечной (постирочная): по всему потолку частичное обрушение штукатурного слоя с обнажением фрагментов перекрытия, что является нарушением п. 5.4.
3. Не установлены в туалетных помещениях групп № 1, № 2, № 4 умывальные раковины для персонала, что является нарушением п. 6.16.1 и п. 6.16.2. и п. 6.16.3
4. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 586/ф от 16.04.19г. в раздевальной группы № 2, раздевальной и игровой группы № 1 и в раздевальных групп №№4 и 3 искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 7.1.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Принять меры по устранению дефектов потолка и стен в туалетной группы № 2.
2. Принять меры по устранению дефектов потолка в помещениях прачечной (постирочная).
3. Установить в туалетных помещениях групп № № 1, 2 и № 4 умывальные раковины для персонала.
4. Обеспечить во всех помещениях детского сада (см. протокол № 586/ф от 16.04.2019г.) искусственное освещение в соответствии санитарно-эпидемиологических требований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», ИНН 7605015887, ОГРН 1027600789248

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 26.10.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области



Звягин А.М.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Предписания получил(а):
« » апреля 2019г.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "И.", written over a horizontal line.

Першина С.Т.
Ф.И.О