



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание №105/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 13»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича № 105 от «05» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года по 09 час. 30 мин. «23» апреля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Ладой Сергеевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» (далее – МДОУ «Детский сад №13»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 91, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 13» Першиной Натальи Геннадьевны, завхоза Гольцовой Марины Валентиновны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На путях эвакуации в объёме лестничных клеток здания, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 23, 37 правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.3, 7.6.5 СП 52.13330.2016.	26.04.2022г.	
2.	Пульт управления пожарной сигнализацией и блок индикации установлены в помещении (помещении тамбура № 4 по Тех.паспорту) не защищенном от несанкционированного доступа .	п. 5.12 СП 484.1311500.2021	26.04.2022г.	

3.	Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие)(позиция № 28, коридор, II этаж), выполнен не через противопожарный люк 2-го типа (отсутствует соответствующая документация(сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013; ст. 1, ст.2 Федерального закон № 69-ФЗ; ст. 51 ч. 3, ст. 52 п. 1, ст. 59 п. 1 Федеральный закон № 123-ФЗ.	26.04.2022г.	
4.	Выход из лестничной клетки на крышу (покрытие) (позиция №19, лестничная клетка ведущая на чердак), выполнен не через противопожарный люк (дверь) 2-го типа (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013; ст. 1, ст.2 Федерального закон № 69-ФЗ; ст. 51 ч. 3, ст. 52 п. 1, ст. 59 п. 1 Федеральный закон № 123-ФЗ;	26.04.2022г.	
5.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного.	п.30, 56 правил противопожарного режима в РФ.	26.04.2022г.	
6.	Заведующий МДОУ (Н.Г. Першина) и ответственный за пожарную безопасность (завхоз Гольцова М.В.) не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения (свидетельство № 3147 действительно до 11 апреля 2021г., свидетельство № 3134 действительно до 11 апреля 2021г.).	п. 31, 32, 34, 35, 36 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г.	26.04.2022г.	
7.	Допущена эксплуатация здания V степени огнестойкости под детское дошкольное учреждение общего типа (Ф1.1) с общим	п. 6.7.10 табл. 12, СП 2.13130.2020	26.04.2022г.	





