



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание №105/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 13»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича № 105 от «05» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года по 09 час. 30 мин. «23» апреля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Ладой Сергеевной проведена плановая (во-внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» (далее – МДОУ «Детский сад №13»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 91, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 13» Першиной Натальи Геннадьевны, завхоза Гольцовой Марины Валентиновны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На путях эвакуации в объёме лестничных клеток здания, служащих для эвакуации людей, отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 23, 37 правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.3, 7.6.5 СП 52.13330.2016.	26.04.2022г.	
2.	Пульт управления пожарной сигнализацией и блок индикации установлены в помещении (помещении тамбура № 4 по Тех.паспорту) не защищенном от несанкционированного доступа .	п. 5.12 СП 484.1311500.2021	26.04.2022г.	

	количеством детей-68 (справка о численности детей и сотрудников в МДОУ «Детский сад № 13» № 02-11/45 от 13.04.2021 г.), по муниципальному заданию-114 (справка о численности детей и сотрудников в МДОУ «Детский сад №13» № 02-03/97 от 10.11.2019 г.)			
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации: марш и площадка лестниц вторых эвакуационных выходов из 3-й и 4-й групп (позиции №9 и №28 по тех. паспорту) со 2-го этажа здания - деревянные с пределом огнестойкости менее R45, не доведены до требуемого предела огнестойкости.	п.п. 1, 5, 6 ст. 52; ст. 58, табл. 21* Федерального закона РФ № 123-ФЗ. п. 3 правил противопожарного режима в РФ.	26.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Калининко Л.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

М-  
(подпись)

Завхоз Тавцова М.В. (по доверенности)  
(должность, фамилия, инициалы)

«23» апреля 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

